

県央第二水道事務所（浄水発生土）について、令和4年度の検査結果は以下のとおりです。

※浄水発生土の測定結果：測定単位Bq（ベクレル） / kg（キログラム）

採取日	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
	131	134	137
令和5年 2月14日	不検出	不検出	75
令和5年 1月11日	不検出	不検出	67
令和4年12月7日	不検出	不検出	70
令和4年11月9日	不検出	不検出	65
令和4年10月12日	不検出	不検出	80
令和4年 9月14日	不検出	不検出	92
令和4年 8月17日	不検出	不検出	73
令和4年 8月 1日	不検出	不検出	83
令和4年 7月14日	不検出	不検出	55
令和4年 6月28日	不検出	不検出	51
令和4年 5月31日	不検出	不検出	65