

倒木による停電の発生について

令和5年6月14日（水）午前4時頃、田沢発電所管理敷地内の樹木の倒木により、配電線が切断されたため、近隣約80世帯に停電が発生しました。

1. 発生日時

- ・ 令和5年6月14日（水） 午前4時頃

2. 場所

- ・ 田沢発電所敷地内（桐生市黒保根町上田沢）
市道1級203号線沿い法面上部

3. 原因

- ・ 13日夜から降り続く雨の影響により、地盤が緩んでいたため

4. 現場の状況

- ・ 管理敷地内の樹木が市道1級203号線側に倒れ、東京電力の配電線を切断
近隣約80世帯に停電が発生
- ・ 午前5時15分から田沢発電所運転停止

5. 対応状況

- ・ 午前9時から倒木の撤去作業、配電線の復旧作業開始
停電の完全復旧については、本日午後5時頃になる見込み
- ・ 配電線完全復旧作業完了後、田沢発電所運転再開予定