

## ブロック塀等の簡易点検表


1つでも「N」があった場合は、専門家等に相談しましょう。

### 補強コンクリートブロック造の塀

Y：はい N：いいえ

点検項目		判定	
①	地盤面から塀の高さは、2.2m以下であるか？ (測る場所によって高さが異なる場合は、一番高い所)	Y	N
②	〈塀の高さが2mを超えている場合〉 塀の厚さは、15cm以上あるか？	Y	N
	〈塀の高さが2m以下の場合〉 塀の厚さは、10cm以上あるか？	Y	N
③	控え壁があり、間隔は3.4m以下であるか？	Y	N
④	塀は、コンクリート基礎の上に造られているか？	Y	N

(参考図)



### 組積造（石造・レンガ造等）の塀

Y：はい N：いいえ

点検項目		判定	
①	地盤面から塀の高さは、1.2m以下であるか？ (測る場所によって高さが異なる場合は、一番高い所)	Y	N
②	塀は、コンクリート基礎の上に造られているか？	Y	N