

アスベスト事前調査資料（アスベスト含有調査結果）

書面調査及び現地での目視調査を行った結果、飛散系アスベスト（吹付アスベスト）の使用は確認されていない。また、アスベスト含有の有無が不明な箇所の一部について分析調査（定性分析）を実施した。その結果は下表のとおりである。

検体番号	採取場所	試料名	判定結果	分析結果 (含有率%)
1	外壁	アクリルシリコン樹脂系塗料吹付 (透明)	含有せず	—
2	屋上	塩ビ樹脂ルーフィング t2.0	含有せず	—
3	煙突	ハイスタック	含有せず	—
4		ライナー材	含有せず	—